

школьная норма — 2,7 кв. арш. Принимая высоту воображаемой хаты въ 3 арш. — ниже бываетъ рѣдко — имѣемъ 126 куб. арш., а за вычетомъ 12 куб. арш., занимаемыхъ печью, — 114 куб. арш., или на человека 11,4 куб. арш., т. е. на 0,12 кубич. арш. больше требуемой школьной нормы. Дальнѣйшіе комментаріи излишни.

Посмотримъ, какова высота нашихъ классныхъ комнатъ; для этого представимъ соотвѣтственные данныя въ таблицѣ:

	Курск.	Бѣлгор.	Грайв.	Дмитр.	Короч.	Льгов.	Н.-Оск.	Обоян.	Путив.	Рыльск.	С.-Оск.	Судж.	Тим.	Фатеж.	Щир.	Всего.	%/о.
Высота классныхъ комнатъ:																	
4 ¹ / ₂ арш. и болѣе	2	4	13	4	2	10	6	—	4	7	7	11	—	—	3	73	13,72
Отъ 4 до 4 ¹ / ₂ арш. . . .	8	9	11	4	4	11	22	3	4	4	3	21	1	5	6	116	21,80
" 3 ¹ / ₂ " 4 "	7	11	17	19	9	5	7	12	21	16	20	12	15	12	14	197	37,03
" 3 " 3 ¹ / ₂ "	9	13	6	13	12	5	7	11	5	14	13	4	9	7	17	145	27,26
Ниже 3 арш. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	0,19
Всего	26	37	47	40	27	31	42	26	34	41	43	48	25	25	40	532	—

Такимъ образомъ, нормальную высоту, т. е. не ниже 4¹/₂ арш., имѣютъ только 73 классныхъ комнаты, остальные 459 — въ этомъ отношеніи ниже нормы. Сгущая представленныя въ таблицѣ группы, получимъ: высоту въ 4 аршина и болѣе имѣютъ 189 классныхъ комнатъ, или 35,52⁰/о, ниже 4 арш. — остальные 343 комн., или 64,48⁰/о.

Высота классныхъ комнатъ не ниже 4¹/₂ арш. признается нормальной потому, что при такой только высотѣ возможно установить сносную вентиляцію и достигнуть достаточнаго освѣщенія болѣе глубокихъ частей комнаты, конечно, при нормальномъ отношеніи свѣтовой поверхности оконъ къ площади пола.

Но именно въ дѣлѣ освѣщенія наши школы представляются въ особенно грустномъ состояніи. Если придерживаться принятаго II Московскимъ съѣздомъ врачей отношенія свѣтовой поверхности къ площади пола, какъ 1:5, то изъ 529 классныхъ комнатъ, о которыхъ имѣются соотвѣтственные данныя, нормальное освѣщеніе мы найдемъ только въ 5 изъ нихъ, освѣщеніе отъ ³/₄ нормы до полной нормы (¹/₈ — ¹/₅) — въ 67 классахъ, отъ ¹/₂ до ³/₄ нормы (¹/₁₀ — ¹/₈) — въ 87, отъ ¹/₄ до ¹/₂ нормы (¹/₂₀ — ¹/₁₀) — въ 290 и, наконецъ, освѣщеніе ниже ¹/₄ нормы (меньше ¹/₂₀) — въ остальныхъ 80. На Московскомъ съѣздѣ отношеніе свѣтовой поверхности къ площади пола понижено до ¹/₇; если мы, съ своей стороны, понизимъ его до ¹/₈, какъ это требуется въ частныхъ жилищахъ, то и тогда 457 нашихъ классныхъ комнатъ,